

### **CEILING CASSETTE TYPE AIR CONDITIONERS**

INDOOR UNIT

MLZ-KA25VA **MLZ-KA35VA** MLZ-KA50VA



### **OPERATING INSTRUCTIONS**

For user

To use this unit correctly and safely, be sure to read this operating instructions before use.

#### **BEDIENUNGSANLEITUNG**

For den Anwender

Um diese Einheit richtig und sicher zu verwenden, unbedingt diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme durchlesen.

#### **NOTICE D'UTILISATION**

A l'attention des clients

Pour avoir la certitude d'utiliser cet appareil correctement et en toute sécurité, veuillez lire attentivement cette notice d'instructions avant de mettre l'appareil en fonction.

#### **BEDIENINGSINSTRUCTIES**

Voor de klant

Om dit apparaat op de juiste manier en veilig te gebruiken, dient u eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen.

#### MANUAL DE INSTRUCCIONES

Para los clientes

Para emplear correctamente este aparato y por razones de seguridad debe leer este manual de instrucciones de manejo antes de su utiliza-

### LIBRETTO D'ISTRUZIONI

Per gli utenti

Per utilizzare correttamente quest'unità, leggere questo libretto d'istruzioni attentamente e per intero.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για το χρήστη

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την μονάδα σωστά και με ασφάλεια, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από την χρήση.

### **INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO**

Para o utilizador

Para utilizar esta unidade correctamente, certifique-se de que lê estas instruções de operação antes da utilização.

#### **BRUGSANVISNING**

Til kunden

Læs denne brugsanvisning før brugen så korrekt og forsvarlig anvendelse af klima-anlægget sikres.

#### **BRUKSANVISNING**

För användaren

För att använda enheten på rätt och säkert sätt ska denna bruksanvisning läsas innan enheten tas i bruk.

### **CALISTIRMA TALİMATLARI**

Kullanıcı için

Bu birimi doğru ve güvenli olarak çalıştırmak için, kullanmadan önce bu işletme talimatlarını mutlaka okuyun.

#### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для пользователя

Для обеспечения правильного и безопасного использования прибора следует до начала его эксплуатации внимательно прочитать данное руководство.

**English** 

Deutsch

Français

**Nederlands** 

Español

Italiano

Ελληνικά

**Português** 

**Dansk** 

Svenska

Türkçe

Русский

# ONTENTS

■ SAFETY PRECAUTIONS	<u> </u>
■ DISPOSAL	2
■ NAME OF EACH PART	3
■ PREPARATION BEFORE OPERATION	3
■ SELECTING OPERATION MODES	4
■ FAN SPEED AND AIRFLOW DIRECTION ADJUSTMENT	5
■ ECONO COOL OPERATION	5
■ TIMER OPERATION (ON/OFF TIMER)	5
■ CLEANING	6
■ WHEN YOU THINK THAT TROUBLE HAS OCCURRED	7
■ WHEN THE AIR CONDITIONER IS NOT GOING TO BE USED FOR A LONG TIME	8
■ INSTALLATION PLACE AND ELECTRICAL WORK	8
■ SPECIFICATIONS	8

### AFETY PRECAUTIONS

- Since rotating parts and parts which could cause an electric shock are used in this product, be sure to read these "Safety Precautions" before use.
- Since the cautionary items shown here are important for safety, be sure to
- After reading this manual, keep it together with the installation manual in a handy place for easy reference.

### Marks and their meanings

Incorrect handling could cause serious hazard, such as ⚠ WARNING:

death, serious injury, etc. with a high probability.

Incorrect handling could cause serious hazard depending **A** CAUTION:

on the conditions.

### Meanings of symbols used in this manual

: Be sure not to do.

: Be sure to follow the instruction.

: Never insert your finger or stick, etc.

: Never step onto the indoor/outdoor unit and do not put anything on them.

: Danger of electric shock. Be careful.

: Be sure to disconnect the power supply plug from the power outlet.

: Be sure to shut off the power.

### **⚠ WARNING**



Do not connect the power cord to an intermediate point, use an extension cord, or connect multiple devices to a single AC outlet.

This may cause overheating, fire, or electric shock

Make sure the power plug is free of dirt and insert it securely into the outlet.

A dirty plug may cause fire or electric shock.

Do not bundle, pull, or modify the power cord, and do not apply heat or place heavy objects on it.

This may cause fire or electric shock

Do not turn the breaker OFF/ON or disconnect/connect the

power plug during operation.This may create sparks, which can cause fire.

After the indoor unit is switched OFF with the remote controller, make sure to turn the breaker OFF or disconnect the power plug.

Do not expose your body directly to cool air for a prolonged length of time.

This could be detrimental to your health.

The unit should not be installed, relocated, or repaired by the user.

An improperly handled air conditioner may cause fire or electric shock





Do not insert your finger, a stick, or other objects into the air inlet or outlet.

This may cause injury, since the fan inside rotates at high speeds during operation.





In case of an abnormal condition (such as a burning smell), stop the air conditioner and disconnect the power plug or turn the breaker OFF.

A continued operation in the abnormal state may cause a malfunction, fire, or electric shock. In this case, consult your



When the air conditioner does not cool or heat, there is a possibility of refrigerant leakage. In this case, consult your dealer. If a repair involves recharging the unit with refrigerant, ask the service technician for details.

The refrigerant used in the air conditioner is safe. Normally, it does not leak. However, if refrigerant leaks and comes in contact with a heat source such as a fan heater, kerosene heater, or cooking stove, it will create a harmful gas

### ⚠ CAUTION



Do not touch the air inlet or the aluminum fins of the indoor/outdoor unit.

This may cause injury

Do not use insecticides or flammable sprays on the unit. This may cause a fire or deformation of the unit

Do not expose pets or houseplants to direct airflow.This may cause injury to the pets or plants.

Do not place other electric appliances or furniture under the indoor/outdoor unit.

Water may drip down from the unit, which may cause damage or malfunction.

Do not leave the unit on a damaged installation stand. The unit may fall and cause injury

# Safety precautions

### **⚠** CAUTION



Do not step on an unstable bench to operate or clean the

This may cause injury if you fall down

Do not pull the power cord.

This may cause a portion of the core wire to break, which may cause overheating or fire.

Do not charge or disassemble the batteries, and do not

throw them into a fire.This may cause the batteries to leak, or cause a fire or explo-

Do not operate the unit for a long time at high humidity (80% RH or more), such as with a door or window left open.

The water condensation in the air conditioner may drip down, wetting or damaging the furniture.

Do not use the unit for special purposes, such as storing food, raising animals, growing plants, or preserving precision devices or art objects.

This may cause deteriors.

This may cause deterioration of quality, or harm to animals and plants.

Do not expose combustion appliances to direct airflow.

This may cause incomplete combustion.



Before cleaning the unit, switch it OFF and disconnect the power plug or turn the breaker OFF.

This may cause injury, since the fan inside rotates at high speeds during operation.

When the unit will be unused for a long time, disconnect the power plug or turn the breaker OFF.

The unit may accumulate dirt, which may cause overheating

Replace all batteries of the remote controller with new ones of the same type.

Using an old battery together with a new one may cause overheating, leakage, or explosion.

If the battery fluid comes in contact with your skin or clothes. wash them thoroughly with clean water.

• If the hattery fluid corrections

If the battery fluid comes in contact with your eyes, wash them thoroughly with clean water and immediately seek medical attention

Ensure that the area is well-ventilated when the unit is operated together with a combustion appliance.

Inadequate ventilation may cause oxygen starvation

Turn the breaker OFF when you hear thunder and there is a possibility of a lightning strike.The unit may be damaged if lightning strikes.

After the air conditioner is used for several seasons, perform inspection and maintenance in addition to normal cleaning.

Dirt or dust in the unit may create an unpleasant odor or clog the drain passage, and cause water to leak from the indoor unit. Consult your dealer for inspection and maintenance, which require specialized knowledge and skills.



Do not operate switches with wet hands.

This may cause electric shock

Do not clean the air conditioner with water or place an object that contains water, such as a flower vase, on it. This may cause fire or electric shock.



Do not step on or place any object on the outdoor unit.

This may cause injury if you or the object falls down

### For installation

### **⚠ WARNING**



Consult your dealer for installing the air conditioner.

It should not be installed by the user since installation requires specialized knowledge and skills. An improperly installed air conditioner may cause water leakage, fire, or electric shock

Provide a dedicated power supply for the air conditioner.

A non-dedicated power supply may cause overheating or

Do not install the unit where flammable gas could leak.

If gas leaks and accumulates around the outdoor unit, it may cause an explosion

### 



Do not install the unit where flammable gas could leak.

If gas leaks and collects around the unit, it may cause an explosion.

 Earth the unit correctly.
 Do not connect the earth wire to a gas pipe, water pipe, lightning rod, or a telephone ground wire. Improper earthing may cause electric shock

Install an earth leakage breaker depending on the installation location of the air conditioner (such as highly humid areas).

If an earth leakage breaker is not installed, it may cause electric shock

Ensure that the drain water is properly drained.

If the drain passage is improper, water may drip down from the indoor/outdoor unit, wetting and damaging the furniture.

In case of an abnormal condition

Immediately stop operating the air conditioner and consult your dealer

# JISPOSAL

To dispose of this product, consult your dealer.



### Note:

This symbol mark is for EU countries only. This symbol mark is according to the directive 2002/96/ EC Article 10 Information for users and Annex IV. Your MITSUBISHI ELECTRIC product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life, should be disposed of separately from your household waste.


Please, dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling center.

In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic product.


Please, help us to conserve the environment we live in!

# ${ m N}$ ame of each part


### Indoor unit



### **Outdoor** unit



Appearance of the outdoor unit may differ from some models.




Use the remote controller provided with the unit only. Do not use other remote controllers.

### Preparation before operation


Before operation: Insert the power supply plug into the power outlet and/or turn the breaker on.

### Installing the remote controller batteries



- · Make sure the polarity of the batteries is correct.
- Do not use manganese batteries. The remote controller could malfunction.
- Do not use rechargeable batteries.
- Replace all batteries with new ones of the same type.
- Batteries can be used for approximately 1 year. However, batteries with expired shelf lives last shorter.

### **Setting current time**



Press RESET and CLOCK gently using a thin stick.

If the RESET button is not pressed, the remote controller may not operate correctly.




# SELECTING OPERATION MODES



Press (1) to start the operation.

to select operation mode. Each press changes mode in the following order:



Press (a) or (v) to set the temperature.

Each press raises or lowers the temperature by 1°C.



Press ( to stop the operation.

• The same setting is selected the next time by simply pressing



### **Operation indicator lamp**

The operation indicator lamp shows the operation state of the unit.

Indication	Operation state	Room temperature
**	The unit is operating to reach the set temperature	About 2°C or more away from set temperature
$\bullet$ $\circ$	The room temperature is approaching the set temperature	About 1 to 2°C from set temperature
	Standby mode (Refer to multi system operation)	_



Blinking

O Not lighted

### 🔁 AUTO mode (Auto changeover)

The unit selects the operation mode according to the difference between the room temperature and the set temperature. During AUTO mode, the unit changes mode (COOL↔HEAT) when the room temperature is 2°C away from the set temperature for more than 15 minutes.

#### Note:

During multi system operation, the unit may not be able to switch operation mode between COOL and HEAT. In this case, the indoor unit becomes standby mode.

### COOL mode

Enjoy cool air at your desired temperature.

Do not operate COOL mode at low outside temperature (less than -10°C). Water condensed in the unit may drip and wet or damage furniture, etc.

### DRY mode

Dehumidify your room. The room may be cooled slightly. Temperature cannot be set during DRY mode.


### O HEAT mode

Enjoy warm air at your desired temperature

### Emergency operation


### When the remote controller cannot be used...

Emergency operation can be activated by pressing the emergency operation switch (E.O.SW) on the indoor unit.



Each time the E.O.SW is pressed, the operation changes in the following order:

### Operation indicator lamp



### Note:

The first 30 minutes of operation is test run. Temperature control does not work, and fan speed is set to High.

### Auto restart function

If a power failure occurs or the main power is turned off during operation, "Auto restart function" automatically starts operation in the same mode as the one set with the remote controller just before the shutoff of the main power. When timer is set, timer setting is cancelled and the unit starts operation when power is resumed

If you do not want to use this function, please consult the service representative because the setting of the unit needs to be changed.


### Multi system operation

Two or more indoor units can be operated by one outdoor unit. When several indoor units are operated simultaneously, cooling and heating operations cannot be done at the same time. When COOL is selected with one unit and HEAT with another or vice versa, the unit operated later becomes standby mode.


Water may condense when HEAT is operated with other units within 3 hours after COOL/DRY operation is stopped.

To prevent water condensation, perform HEAT with temperature set to 16°C for about 30 minutes after COOL/DRY operation.

### AN SPEED AND AIRFLOW DIRECTION ADJUSTMENT



Press 👣 to select fan speed. Each press changes fan speed in the following order:



· Two short beeps are heard from the indoor unit when set to AUTO.

Press 🗓 to select airflow direction. Each press changes airflow direction in the following order:



· Two short beeps are heard from the indoor unit when set to AUTO.

### Airflow direction

(AUTO)......The vane is set to the most efficient airflow direction. COOL/ DRY:horizontal position. HEAT:downward position.

(Manual)......For efficient air conditioning, select upper position for COOL/ DRY, and lower position for HEAT.

(Swing)......The vane moves up and down intermittently.

Press to change horizontal airflow direction.


• The vertical vane moves for about 30 seconds.

· After 30 seconds, the vertical vane moves to its original position. In this case, press again.

Press again to set horizontal airflow direction.

· The vertical vane stops and the airflow direction is set.

# Econo cool operation



Press during COOL mode page 4 to start ECONO COOL operation.

The unit performs swing operation vertically in various cycle according to the temperature of the unit. Set temperature is set 2°C higher automatically.

Press again to cancel ECONO COOL operation.

Pressing also cancels ECONO COOL operation.

### What is "ECONO COOL"?

Swing air flow (change of air flow) makes you feel cooler than constant air flow. So, even though the set temperature is automatically set 2°C higher, it is possible to perform cooling operation with keeping comfort. As a result, energy can be saved

# IMER OPERATION (ON/OFF TIMER)

Press (0) or (0) during operation to set the timer.

OSTART (ON timer): The unit turns ON at the set time.

**OFF** timer): The unit turns OFF at the set time.

\* ⊕ → I or ⊕ → ○ blinks.

\* Make sure that the current time is set correctly. Page 3

Press (Increase) and (Decrease) to set the time of timer Each press increases or decreases the set time by 10 minutes.

**OSTART OSTOP** Press ∅→I or ∅→O again to cancel timer.

#### Note:

- ON and OFF timers can be used in combination. ↓↑ mark indicates the order of timer operations.
- If power failure occurs while ON/OFF timer is set, see page 4 "Auto restart function"


### LEANING

### Instructions:

- Switch off the power supply or turn off the breaker before cleaning
- Be careful not to touch the metal parts with your hands.
- Do not use benzine, thinner, polishing powder, or insecticide.
- Use only diluted mild detergents.
- Do not expose parts to direct sunlight, heat, or flames to dry.
- Do not use water hotter than 50°C.


### Air filter(Catechin air filter, option) · Clean every 2 weeks • Remove dirt by a vacuum cleaner, or wash with water.

- Dry it well in shade before installing it. Install the tabs into the intake grille hole.
- Parts Number MAC-3004CF-E




# Intake grille


- 1. Press PUSH indicated on the intake grille until a "click" is heard.
- 2. Hold the tabs on both ends of the intake grille, and pull down to open.



- 3. Pull the hinges and unhook the Safety strings to remove.
  - · Wipe with a soft dry cloth, or wash it with water using soft cloth, sponge, etc.
  - · Do not soak it in water for more than two hours.
  - · Dry it well in shade before installing it.




4. Install the intake grille by following the removal procedure in reverse. Close the intake grille securely and press the positions indicated by the arrows.



### Air cleaning filter (Anti-Allergy Enzyme Filter, option)

### Back side of air filter

- · Clean every 3 months.
- Soak the filter together with its frame in lukewarm water and wash it.
- After washing, dry it well in shade and put it back to its original position. Install all tabs of the air filter.
- · Replace it with a new air cleaning filter every year for best perform-
- Parts Number MAC-171FT-E



### What is "Catechin air filter"?

Catechin is a bioflavonoid that is found in green tea that has both antiviral and antioxidant qualities. In addition to these benefits, Catechin also offers excellent deodorizing characteristics. Catechin air filter uses this compound to not only improve air quality but also prevent the spread of bacteria and viruses in the room.

#### Note:

Clean the filters regularly for best performance and to reduce power consumption

# $\mathbf{W}$ hen you think that trouble has occurred

Even if these items are checked, when the unit does not recover from the trouble, stop using the air conditioner and consult your dealer.

Symptom	Explanation & Check points
Indoor Unit	Explanation & offect points
The unit cannot be operated.	<ul><li> Is the breaker turned on?</li><li> Is the ON timer set? Page 5</li></ul>
The unit cannot be operated for about 3 minutes when restarted.	This protects the unit according to instruc- tions from the microprocessor. Please wait.
Mist is discharged from the air outlet of the indoor unit.	The cool air from the unit rapidly cools moisture in the air inside the room, and it turns into mist.
The swing operation of the HORIZONTAL VANE is suspended for a while, then restarted.	This is for the swing operation of the HORI- ZONTAL VANE to be performed normally.
The air flow direction changes during operation. The direction of the horizontal vane cannot be adjusted with the remote controller.	In the heating operation, if the air flow temperature is too low or when defrosting is being done, the horizontal vane is automatically set to horizontal position.
The operation is stopped for about 10 minutes in the heating operation.	Defrosting of the outdoor unit is being done.     Since this is completed in max.10 minutes, please wait. (When the outside temperature is too low and humidity is too high, frost is formed.)
The unit starts operation by itself when the main power is turned on, though it isn't operated with the remote controller.	These models are equipped with an auto restart function. When the main power is turned off without stopping the unit with the remote controller and is turned on again, the unit starts operation automatically in the same mode as the one set with the remote controller just before the shutoff of the main power. Refer to "Auto restart function"  page 4.
The indoor unit which is not operating becomes warm and a sound, similar to water flowing, is heard from the unit.	A small amount of refrigerant continues to flow into the indoor unit even though it is not operating.
Outdoor Unit (Multi system)	
When heating operation is selected, operation does not start right away.	When operation is started during defrosting of outdoor unit is done, it takes a few minutes (max. 10 minutes) to blow out warm air.
The fan of the outdoor unit does not rotate even though the compressor is running. Even if the fan starts to rotate, it stops soon.	When the outside temperature is low dur- ing cooling operation, the fan operates intermittently to maintain sufficient cooling capacity.
Water leaks from the outdoor unit.	<ul> <li>During COOL and DRY operations, pipe or pipe connecting sections are cooled and this causes water to condense.</li> <li>In the heating operation, water condensed on the heat exchanger drips down.</li> <li>In the heating operation, the defrosting operation makes water frozen on the outdoor unit melt and drip down.</li> </ul>
White smoke is discharged from the outdoor unit.	<ul> <li>In the heating operation, vapor generated by the defrosting operation looks like white smoke.</li> </ul>

Symptom	Explanation & Check points
Remote controller	
The display on the remote controller does not appear or it is dim. The indoor unit does not respond to the remote control signal.	Are the batteries exhausted? Page 3     Is the polarity (+, -) of the batteries correct? Page 3     Are any buttons on the remote controller of other electric appliances being pressed?
Does not cool or heat	3,
The room cannot be cooled or heated sufficiently.	Is the temperature setting appropriate?  Page 4 Is the fan setting appropriate? Please change fan speed to higher setting. Is the filter clean? Page 6 Is the fan or heat exchanger of the indoor unit clean? Page 6 Are there any obstacles blocking the air inlet or outlet of the indoor or outdoor unit? Is a window or door open?
The room cannot be cooled sufficiently.	When a ventilation fan or a gas cooker is used in a room, the cooling load increases, resulting in an insufficient cooling effect.     When the outside temperature is high, the cooling effect may not be sufficient.
The room cannot be heated sufficiently.	When the outside temperature is low, the heating effect may not be sufficient.
Air does not blow out soon in the heating operation.	Please wait as the unit is preparing to blow out warm air.
Airflow	
The air from the indoor unit smells strange.	Is the filter clean? Page 6     Is the fan or heat exchanger of the indoor unit clean? Page 6     The unit may suck in an odor adhering to the wall, carpet, furniture, cloth, etc. and blow it out with the air.
Sound	
Cracking sound is heard.	This sound is generated by the expansion/ contraction of the intake grille, etc. due to change in temperature.
The sound as burbling is heard.	This sound is heard when the outside air is absorbed from the drain hose by turning on the range hood or the ventilation fan, making water flowing in the drain hose to spout out. This sound is also heard when the outside air blows into the drain hose in case the outside wind is strong.
Burbling sound is heard from the indoor unit when DRY/ COOL operation is stopped.	This is the sound of drained water flowing backward in the drain piping in the ceiling.
Mechanical sound is heard from the indoor unit.	This is the switching sound in turning on/off the fan or the compressor.
The sound of water flowing is heard.	This is the sound of refrigerant or condensed water flowing in the unit.
Hissing sound is sometimes heard.	This is the sound when the flow of refrigerant inside the unit is switched.
The sound of motor and swirling sound is heard from the indoor unit.	<ul> <li>This is the sound of water condensed during COOL/DRY operation being drained from the indoor unit.</li> <li>Sound of water draining may also be heard from indoor units which are not operating. (The sound will stop automatically. Please wait.)</li> </ul>

### In the following cases, stop using the air conditioner and consult your dealer.

- When water leaks or drips from the indoor unit.
- When the upper operation indicator lamp blinks.
- When the breaker trips frequently.
- The remote control signal is not received in a room where an electronic ON/OFF type fluorescent lamp (inverter-type fluorescent lamp, etc.) is used.
- Operation of the air conditioner interferes with radio or TV reception. An amplifier may be required for the affected device.
- When an abnormal sound is heard.

### HEN THE AIR CONDITIONER IS NOT GOING TO BE USED FOR A LONG TIME



Set to the highest temperature in manual COOL mode, and operate for 3 to 4 hours. Page 4

This dries the inside of the unit.



Press ( to stop the operation.



Turn off the breaker and/or disconnect the power supply plug.



Remove all batteries from the remote controller.

### When using the air conditioner again:



Clean the air filter. Page 6



Check that the air inlet and outlet of the indoor and outdoor units are not blocked.




Check that the earth is connected correctly.

### NSTALLATION PLACE AND **ELECTRICAL WORK**

### Installation place

Avoid installing the air conditioner in the following places.

- Where there is much machine oil.
- Salty places such as the seaside
- Where sulfide gas is generated such as a hot spring.
- Where oil is splashed or where the area is filled with oily smoke.
- Where there is high-frequency or wireless equipment.
- Where the air from the outdoor unit air outlet is blocked.
- Where the operation sound or air from the outdoor unit does not bother the house next door.



### Electrical work

- Provide an exclusive circuit for the power supply of the air conditioner.
- Be sure to observe the breaker capacity.

If you have any questions, consult your dealer.

## PECIFICATIONS

	Set name		-	-	_		_	_
Model	Indoor Outdoor		MLZ-KA25VA		MLZ-KA35VA		MLZ-KA50VA	
			_		_		_	
Function			Cooling	Heating	Cooling	Heating	Cooling	Heating
Power supply			~/N, 230 V, 50 Hz					
Capacity kW			_	_	_	_	_	_
Input kW			0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040
Weight	Indoor	kg			1	5		
IP code	Indoor				IP:	20		
Permissible excessive LP ps		MPa	1.64					
operating pressure	HP ps	MPa	4.15					
Noise level	Indoor (High/Med./Low)	dB(A)	35/32/29	36/32/28	37/34/31	38/35/31	43/38/34	43/39/34

#### Guaranteed operating range

				Outdoor (MXZ)	
Model		Indoor	8A140VA	5A100VA 4A80VA	4A71VA 3A54VA 2A52VA 2A40VA
O lin -	Upper limit	32°C DB 23°C WB	46°C DB —	43°C DB —	46°C DB —
Cooling	Lower limit	21°C DB 15°C WB	-5°C DB —	-10°C DB	-10°C DB
l la atia a	Upper limit	27°C DB —	21°C DB 15°C WB	24°C DB 18°C WB	24°C DB 18°C WB
Heating	Lower limit	20°C DB —	-10°C DB -11°C WB	-15°C DB -16°C WB	-10°C DB -11°C WB

### Note:

1. Rating condition

Cooling -- Indoor: 27°C DB, 19°C WB

Outdoor: 35°C DB Heating -Indoor: 20°C DB 7°C DB, 6°C WB Outdoor:

2. This indoor model is only for multi system air conditioner. As for the specifications of multi system, please confirm your dealer and/or refer to the catalogue.

### ОДЕРЖАНИЕ

■ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	1
■ УТИЛИЗАЦИЯ	2
■ НАЗВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ПРИБОРА	3
■ ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	3
■ ВЫБОР РЕЖИМОВ РАБОТЫ	4
■ НАСТРОЙКА СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА И НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	5_
■ ФУНКЦИЯ ECONO COOL	5_
■ РАБОТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАЙМЕРА (ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ)	5_
■ ЧИСТКА	6
■ ЕСЛИ ВАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО ПРИБОР НЕИСПРАВЕН	7
■ КОГДА ВЫ НЕ СОБИРАЕТЕСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОНДИЦИОНЕРОМ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ	8
■ МЕСТО УСТАНОВКИ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	8
■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8

# **Г**ЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Ввиду того, что в конструкции данного изделия использованы вращающиеся детали, а также детали, способные привести к поражению электрическим током, обязательно прочитайте данный раздел "Меры предосторожности" перед использованием прибора.
- Так как предостерегающая информация, содержащаяся в данном разделе, касается вашей безопасности, обязательно следуйте изложенным инструкциям
- После прочтения храните данное руководство вместе с руководством по установке прибора в легкодоступном месте и пользуйтесь ими для

#### Символы и их значения

ПРЕДУПРЕЖ-ДЕНИЕ:

Неправильное обращение с прибором представляет собой серьезную угрозу для здоровья или с большой степенью вероятности может привести к смертельному исходу или получению тяжелой травмы и т.д.

**⚠** осторожно:

Неправильное обращение с прибором представляет собой серьезную угрозу в зависимости от конкретных обстоятельств

### <u> Л</u> ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Подсоединяйте шнур питания непосредственно к розетке. Не пользуйтесь удлинителем и не подсоединяйте к розетке переменного тока одновременно несколько

устройств.
• Это может привести к перегреву, возникновению пожара или поражению электрическим током.

Убедитесь, что вилка чистая, и надежно вставьте ее в розетку.

При загрязнении вилки может возникнуть пожар, или возможно поражение электрическим током

Не связывайте, не тяните и не изменяйте шнур питания. Не подвергайте его воздействию тепла и не ставьте на него тяжелые предметы.

Это может привести к возникновению пожара или пора жению электрическим током.

Во время эксплуатации не выполняйте включения/ выключения выключателя или не отсоединяйте/подсоединяйте вилку.Это может привести к образованию искровых разрядов,

- которые могут стать причиной пожара. После выключения внутреннего блока с помощью пульта
- дистанционного управления обязательно установите выключатель в положение OFF или выньте вилку.

Не подвергайте тело воздействию холодного воздуха

в течение длительного времени.
• Это может отрицательно сказаться на здоровье

Установка, изменения положения или ремонт блока не должны осуществляться пользователем.

Неправильное обращение с кондиционером может привести к возникновению пожара или поражению электрическим током.





Запрещается вставлять пальцы, палки или другие предметы в воздухозаборные или воздуховыпускные отверстия.

Это может привести к получению травмы, поскольку во время эксплуатации вентилятор вращается с высокой скоростью.

#### Значение символики, используемой в тексте руководства



: Строго воспрещается.



: Запрещается вставлять пальцы или палки и т.д.

: Тщательно следуйте инструкциям.



Запрещается вставать на внутренний/наружный прибор или ставить на них какие-либо предметы.



Опасность поражения электрическим током. Будьте осторожны.



Обязательно отсоедините вилку шнура питания от розетки электропитания



: Обязательно отключите электропитание.





В случае возникновения ненормальных условий (например, запах горения) выключите кондиционер и выньте вилку или установите выключатель в по-

ложение OFF.

• При продолжении эксплуатации в ненормальных условиях может произойти неисправность, возникнуть пожар, а также возможно поражение электрическим током. В этом случае обратитесь к дилеру.



Если кондиционером не осуществляется охлаждение или обогрев, возможно, имеется утечка хладагента. В этом случае обратитесь к дилеру. Если во время ремонта необходима заправка блока хладагентом, обратитесь за подробными сведениями к специалисту по обслуживанию.

3 осслуживанию. Хладагент, используемый в системе кондиционера, не представляет опасности для здоровья. Как правило, утечка не происходит. Тем не менее при утечке хладаген-та и его соприкосновении с источником тепла, например тепловентилятором, парафиновым нагревателем или духовкой, образуется вредный газ.

### **∕** ОСТОРОЖНО



Запрещается касаться воздухозаборного отверстия или алюминиевого оребрения внутреннего/наружного блока.

Это может привести к травмам.

На блоке запрещается использовать инсектициды или легковоспламеняющиеся аэрозоли.

Это может привести к пожару или деформации блока.

Под прямым потоком воздуха не должны находиться **домашние животные или растения.**• Это может привести к травмам животных и повреждени-

ям растений

Запрещается ставить другие электроприборы или мебель под внутренний/наружный прибор.
• С блока может капать вода, что может привести к их

повреждению или неисправностям. Запрещается оставлять данный блок на поврежденном

установочном основании.
• Блок может упасть и нанести травмы.

# <u>Меры предосторожности</u>

### ∕∖∖ ОСТОРОЖНО



Для эксплуатации или очистки блока не вставайте на неустойчивую скамью.При падении можно получить травмы

Запрещается тянуть за шнур питания.

Это может привести к разрыву части провода с жилами, что, в свою очередь, может вызвать перегрев или по-

Запрещается заряжать и разбирать батарейки и бросать их в огонь.

Это может привести к утечке электролита или возникно вению пожара, а также взрыву

Запрешается использовать блок в течение длительного срока при высокой влажности (80% относительной влажности или выше), например при открытой двери

Конденсат в кондиционере может капать, промачивая или повреждая мебель

Блок запрещается использовать в специальных целях, например для хранения продуктов, разведения животных, выращивания растений или сохранения точных

устройств или предметов искусства.
• Это может привести к снижению качества или причинить вред животным и растениям.

Не подвергайте легковоспламеняющиеся приборы воздействию прямого потока воздуха.

Это может привести к неполному сгоранию горючих ве-



Перед очисткой блока выключите его и выньте вилку или

установите выключатель в положение OFF.
• Это может привести к получению травмы, поскольку во время эксплуатации вентилятор вращается с высокой скоростью.

Если блок не планируется использовать в течение продолжительного времени, выньте вилку питания из

розетки и установите выключатель в положение OFF. • На блоке может скопиться грязь, которая, в свою очередь может вызвать перегрев или пожар.

При замене всех батареек пульта дистанционного управления заменяйте их новыми батарейками одинакового

При использовании старой батарейки с новой может произойти перегрев, утечка или взрыв.

Если электролит попадет на вашу кожу или одежду, тщательно смойте его чистой водой.

Если электролит попадет в глаза, тщательно промойте их чистой водой и сразу же обратитесь к врачу.

Убедитесь, что место хорошо вентилируется при работе блока с легковоспламеняющимися приборами.

• Недостаточная вентиляция может привести к кислород-

Установите выключатель в положение OFF во время грозы и при вероятности удара молнии.

Удар молнии может привести к повреждению блока.

После использования кондиционера в течение нескольких сезонов выполните осмотр и обслуживание в дополнение к обычной очистке.

Грязь и пыль в блоке могут привести к возникновению неприятного запаха или забиванию дренажного канала. Кроме того, во внутреннем блоке может возникнуть утечка воды. Обратитесь к дилеру по вопросам осмотра и обслуживания, для которых требуются специальные знания и



Запрещается прикасаться к выключателям мокрыми

Это может привести к поражению электрическим током

Запрешается выполнять очистку кондиционера водой или помещать на него предметы, содержащие воду, например вазу.

Это может привести к возникновению пожара или поражению электрическим током



Не вставайте на наружный блок и не ставьте на него никаких предметов.

При падении предметов возможно получение травм.

### При установке прибора

### ∕∖ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Для установки кондиционера воздуха обратитесь к своему дилеру.

Установка не должна осуществляться пользователем, поскольку для этого требуются специальные знания и умения. Неправильная установка кондиционера может привести к утечке воды, возникновению пожара или поражению электрическим током

Обеспечьте для кондиционера отдельный источник питания.

В противном случае может произойти перегрев или возникнуть пожар.

Запрещается устанавливать прибор в местах возможной утечки воспламеняющегося газа.

При утечке и скоплении газа рядом с наружным блоком может произойти взрыв.

### **№ ОСТОРОЖНО**



Запрещается устанавливать прибор в местах возможной утечки воспламеняющегося газа.

• При утечко и ста

При утечке и скоплении газа рядом с блоком может произойти взрыв.

Правильно заземлите блок.

Запрещается подсоединять провод заземления к газовым и водопроводным трубам, молниеотводам или проводу телефонного заземления. Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током.

Устанавливайте выключатель утечки на землю в зависимости от места установки кондиционера (например, в местах с высокой влажностью).

Если выключатель утечки тока на землю не установлен, возможно поражение электрическим током.

Убедитесь, что слив воды осуществляется надлежащим образом.

. При неправильном использовании дренажного канала вода из внутреннего/наружного блока может капать, промачивая или повреждая мебель.

В случае возникновения ненормальных условий

Сразу же выключите кондиционер и обратитесь к дилеру

# ТИЛИЗАЦИЯ

По вопросам утилизации данного изделия обратитесь к своему дилеру.



### Примечание:


Данный символ применяется только в странах ЕС Данный символ соответствует директиве Статьи 10 EC 2002/96/, Информация для пользователей, и Приложению IV.

# Названия отдельных частей прибора

### Внутренний прибор




### Наружный прибор



Внешний вид наружного блока может отличаться на некоторых моделях.

### Пульт дистанционного управления



Пользуйтесь только тем пультом дистанционного управления, который был поставлен с прибором

Не используйте другие пульты дистанционного управления.

# . **І**О<u>Д</u>ГОТОВКА ПРИБОРА К ЭКСПЛУАТАЦИИ


**Перед эксплуатацией.** Вставьте вилку шнура питания в розетку электросети и/или установите выключатель в положение ON.

### Установка батареек пульта дистанционного управления



- Убедитесь, что полярность соблюдена правильно.
- Запрещается использовать марганцевые батарейки. Это может привести к неисправности пульта дистанционного управления
- Не пользуйтесь аккумуляторными батарейками.
- Заменяйте все батарейки на новые батарейки одинакового типа. Батарейки можно использовать в течение приблизительно 1 года. Тем не менее батарейки с истекшим сроком хранения работают меньше.

### Установка текущего времени



Осторожно нажмите кнопку RESET и CLOCK с помощью тонкой палочки. Если не нажать кнопку RESET, кондиционер может работать неправильно.



# Выбор <u>режимо</u>в работы








Нажмите (0), чтобы начать работу.



Нажмите ( ], чтобы выбрать режим работы. При каждом нажатии режимы изменяются в следующем порядке:





Нажмите ᠺ или 🛡 , чтобы установить температуру. При каждом нажатии температура повышается или понижается на 1°C.



Нажмите (1), чтобы остановить работу.

• Эта же настройка выбирается в следующий раз путем нажатия

### Индикаторная лампочка работы

Индикаторной лампочкой работы обозначается состояние блока.

Индикация	Режим работы	Комнатная температура
**	Блок работает для достижения комнатной температуры	Приблизительно 2°С или больше ниже/выше установленной температуры
<b>*</b> 0	Комнатная температура достига- ет установленной температуры	Приблизительно 1–2°C выше/ниже установленной температуры
	Режим ожидания (См. эксплуата- цию мультисистемной модели)	_







### О Не горит

### (автоматическое переключение)

Блоком выбирается рабочий режим в соответствии с разницей комнатной и установленной температуры. В режиме AUTO блоком переключается режим (COOL → HEAT) при разнице комнатной температуры в 2°C по сравнению с установленной температурой, которая сохраняется дольше 15 минут.

#### Примечание:

Во время работы мультисистемной модели блок может не осуществлять переключение режимов COOL и HEAT. В этом случае внутренний блок переходит в режим ожидания.

### **♥ Режим охлаждения COOL**

Холодный воздух подается при необходимой температуре. Не включайте режим COOL при низкой температуре окружающего воздуха (менее -10°С). С блока может капать конденсат, который может промочить или повредить мебель и т.д.

### **♦ Режим сушки DRY**

Осушение воздуха в комнате. Воздух в комнате можно немного охладить

Во время работы в режиме DRY температуру нельзя установить.


### Режим обогрева НЕАТ

Теплый воздух подается при необходимой температуре.

### Аварийная эксплуатация


### Когда использование пульта дистанционного управления невозможно...

Аварийную эксплуатацию можно включить путем нажатия переключателя аварийной эксплуатации (E.O.SW) на внутреннем блоке.



При каждом нажатии E.O.SW режимы работы переключаются в следующем порядке:

#### Индикаторная лампочка работы



Установленная температура: 24°C Скорость вентилятора: средняя Горизонтальная заслонка: авто

#### Примечание:

Первые 30 минут работы являются тестовым прогоном. Управление температурой не работает, а для скорости вентилятора установлено значение High (Высокая).

### Функция повторного автозапуска

Если произошел сбой питания или электропитание прибора было выключено во время его работы, функция повторного автозапуска автоматически настраивает прибор на работу в том режиме, который был задан с помощью пульта дистанционного управления до отключения электропитания. Когда таймер установлен, настройка таймера отменяется и блок начинает работу при возобновлении подачи питания.

Если вы не хотите пользоваться этой функцией, обратитесь к представителю сервисной службы, так как потребуется изменить настройки данного прибора.


### <u>Работа мультисистемной модели</u>

Один наружный блок может управлять двумя и более внутренними блоками. При одновременной работе нескольких внутренних блоков операции охлаждения и обогрева не могут выполняться единовременно. При выборе режима COOL на одном блоке и режима HEAT – на другом (или наоборот) блок, на котором режим выбран позднее, переходит в режим


Возможна конденсация воды при работе режима ОБОГРЕВ с другими приборами в течение 3 часов после выключения режима ОХЛАЖДЕНИЕ/СУШКА.

Для предотвращения конденсации воды включите режим ОБОГРЕВ с температурой, заданной на 16°С, приблизительно на 30 минут после работы режима ОХЛАЖДЕНИЕ/СУШКА.

# Настройка скорости вентилятора и направления возлушного потока




Нажмите , чтобы выбрать скорость вентилятора. При каждом нажатии скорость вентилятора изменяется в следующем порядке:



 При установке функции AUTO из внутреннего прибора раздаются два коротких звуковых сигнала.

VANE
Нажмите ₹, чтобы выбрать направление
воздушного потока. При каждом нажатии направление воздушного потока изменяется в следующем порядке:



 При установке функции AUTO из внутреннего прибора раздаются два коротких звуковых сигнала.

### Направление потока воздуха

(AUTO).......Заслонка установлена в положение для более эффективной подачи воздушного потока. COOL/DRY: горизонтальное положение. НЕАТ:по направлению вниз.

(Вручную) ....Для более эффективного кондиционирования воздуха установите COOL/DRY в верхнее положение, а HEAT — в нижнее.

Ч (Swing).......Заслонка периодически перемещается вверх и вниз.


Нажмите Для изменения горизонтального направления воздушного потока.

- Вертикальная заслонка перемещается в течение приблизительно 30 секунд.
- По истечении 30 секунд вертикальная заслонка возвращается в исходное положение. В данном случае нажмите [ три ] еще раз.

Нажмите еще раз для задания горизонтального направления воздушного потока.

 Вертикальная заслонка останавливается, направление воздушного потока установлено.

# $\Phi$ ункция Econo cool



В режиме COOL нажмите 🕸 стр. 4 , чтобы запустить функцию ECONO COOL.

В соответствии с температурой прибора в различных циклах прибор будет работать в режиме вертикального качания. Заданная температура автоматически устанавливается на 2°С выше.

• При нажатии удум функция ECONO COOL также отменяется.

### Что такое функция "ECONO COOL"?

Качающийся воздушный поток (изменение направления воздушного потока) приносит ощущение дополнительной свежести по сравнению с воздушным потоком постоянного направления. Поэтому, несмотря на то, что заданная температура автоматически устанавливается на 2°С выше, имется возможность осуществления операции охлаждения и поддерживаются комфортные условия. В результате можно экономить электроэнергию.

# Работа с использованием таймера (таймер включения)

Во время операции нажмите ⊕эТ или ⊕э⊙, чтобы установить таймер.

<sup>⊕START</sup> (таймер ВКЛЮЧЕНИЯ) : В заданное время прибор ВКЛЮЧИТСЯ.

(таймер ВЫКЛЮЧЕНИЯ) : В заданное время прибор ВЫКЛЮЧИТСЯ.

\* ②>I или ③>О мигает.

\* Убедитесь, что время задано правильно. Стр. 3

убедитесь, что времи задано правильно. Отр. с

Нажмите (Увеличить) и (Уменьшить), чтобы задать время таймера. При каждом нажатии заданное время увеличивается или уменьша-

ется на 10 минут.

ОSTART
ОSTOP

Снова нажмите (○→1) или (○→0) , чтобы отменить


### таймер. **Примечание:**

произошел сбой в подаче питания, см. раздел "Функция повторного автозапуска" на стр. 4.

### **Y**<sub>UCTKA</sub>


### Инструкции:

- Перед чисткой отключите источник питания или выключите прерыватель тока в сети
- Не дотрагивайтесь до металлических деталей руками.
- Запрещается использовать растворитель, бензин, полировочный порошок или инсектициды.
- Используйте только мягкие очищающие средства
- Для сушки запрещается подвергать детали воздействию прямого солнечного света, источникам тепла или пламени.
- Запрещается использовать воду, температура которой выше 50°C.




### Решетка на впуске воздуха


- Нажимайте на метку <u>PUSH</u>, расположенную на решетке на впуске воздуха, пока не раздастся щелчок.
- 2. Удерживайте выступы на обоих концах решетки на впуске воздуха и потяните вниз для открытия.



- 3. Потяните за петли и удалите защитные стропы, чтобы снять прибор
  - Протрите мягкой сухой тканью или промойте в воде, используя мягкую ткань, губку и пр.
  - Не держите ее в воде более двух часов.
  - Перед установкой тщательно высушите в темном помещении.




 Устанавливайте переднюю панель, выполняя инструкции по ее снятию в обратном порядке. Надежно закройте переднюю панель и нажмите на области, указанные стрелками.



# Воздушный фильтр (Катехиновый воздушный фильтр, необязательный)


- · Чистите каждые 2 недели.
- Удаляйте грязь пылесосом или промывайте в воде.
- Перед установкой тщательно высушите в темном помещении.
   Установите выступы в отверстие решетки на впуске воздуха.
- Номер детали MAC-3004CF-E



# Фильтр очистки воздуха (противоаллергенный фильтр с энзимом, не входит в поставку)

### Задняя сторона воздушного фильтра

- Чистите каждые 3 месяца.
- Поместите фильтр вместе с рамой в теплую воду и промойте его.
- После мойки высушите в темном помещении и верните в исходное положение. Установите все щитки воздушного фильтра.
- Для улучшения производительности заменяйте фильтр очистки воздуха новым каждый год.
- Номер детали MAC-171FT-E



# Что такое "Катехиновый воздушный фильтр"?

Катехин — это биофлавоноид, который содержится в зеленом чае и обладает антивирусными и противоокислительными свойствами. Кроме того, катехин обладает и превосходными дезодорирующими характеристиками. Катехиновый воздушный фильтр сочетает в себе все эти преимущества не только для того, чтобы улучшить качество воздуха, но и предупредить распространение бактерий и вирусов в помещении.

### Примечание:

Для улучшения производительности и сокращения уровня потребления энергии регулярно чистите фильтры.

# Ес<u>ли вам кажется, что</u> прибор неисправен

Если даже после выполнения этих проверок прибор не возобновит нормальную работу, прекратите его эксплуатацию и обратитесь к своему дилеру.

теев к евоему дилеру.	
Симптом	Объяснение и точки проверки
Внутренний прибор	
Прибор не функционирует.	• Возможно, выключен прерыватель тока в сети? • Проверьте, установлен ли таймер ВКЛЮ-ЧЕНИЯ.  Стр. 5
При повторном запуске прибор не реагирует на команды управления в течение приблизительно 3 минут.	• Это защитная функция прибора, которая включается в соответствии с инструкциями микропроцессора. Пожалуйста, подождите.
Из воздуховыпускного отверстия внутреннего прибора выходит легкий туман.	<ul> <li>Прохладный воздух, поступающий из прибора, быстро охлаждает влагу воздуха внутри помещения, и образовывается дымка.</li> </ul>
Режим качания ГОРИЗОН- ТАЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ приос- танавливается на некоторое время, после чего возобнов- ляется.	• Это необходимо для обеспечения нор- мальной работы ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ в режиме качания.
Во время работы изменяется направление движения воздушного потока. Направление горизонтальной заслонки нельзя отрегулировать с помощью пульта дистанционного управления.	<ul> <li>При работе в режиме обогрева, если температура воздушного потока слишком низкая, или во время размораживания горизонтальная заслонка автоматически устанавливается в горизонтальное поло- жение.</li> </ul>
При работе в режиме обогрева прибор останавливается примерно на 10 минут.	<ul> <li>Производится размораживание наружно- го прибора.</li> <li>Эта операция длится максимум 10 минут, пожалуйста, подождите. (При слишком низкой температуре наружного воздуха и слишком высокой влажности образуется изморось.)</li> </ul>
При включении питания прибор автоматически начинает работу, однако он не работает от пульта дистанционного управления.	• Кондиционеры данных моделей оснащены функцией повторного автозапуска. При выключении питания без остановки работы прибора с помощью пульта дистанционного управления и последующем ключении питания прибор автоматически начнет работу в том режиме, который был установлен с помощью пульта дистанционного управления до отключения питания. См. раздел "функция повторного автозапуска" стр. 4.
Если в мультисистемной мо- дели один из внутренних при- боров не используется, он нагревается, при этом может быть слышен звук, похожий на звук текущей воды.	<ul> <li>Небольшое количество хладагента продолжает подаваться во внутренний прибор, даже если он в этот момент не работает.</li> </ul>
Наружный прибор (Мульти	системная модель)
Если выбран режим обогрева, функционирование сразу не начинается.	• Если во время разморозки наружного при- бора начинается операция, на выдувание теплого воздуха потребуется несколько минут (макс. 10 минут).
Вентилятор наружного при- бора не вращается, даже когда компрессор работает. Даже когда вентилятор на- чинает вращаться, он быстро останавливается.	• В режиме охлаждения при низкой тем- пературе наружного воздуха вентилятор может включаться и выключаться, чтобы поддерживать достаточную мощность охлаждения.
Из наружного прибора выте- кает вода.	<ul> <li>При работе в режимах СООL (ОХЛАЖ-ДЕНИЕ) и DRY (СУШКА) происходит охлаждение труб и трубных соединений, что вызывает конденсацию влаги.</li> <li>При работе в режиме обогрева конденсат, образовавшийся на теплообменнике, стекает вниз.</li> <li>При работе в режиме обогрева во время операции размораживания замерзшая на наружном приборе вода тает и стекает вниз.</li> </ul>
Из наружного прибора выходит белый дым.	<ul> <li>При работе в режиме обогрева пар, который появляется в результате раз- мораживания, выглядит как белый дым.</li> </ul>

### Пульт дистанционного управления

на дисплее пульта дистанционного управления нет изображения, или дисплей потускнел. Внутренний прибор не реагирует на сигналы с пульта.

- Проверьте, не разрядились ли батареи. Стр. 3
- Возможно, не соблюдена полярность (+, -) при установке батарей. Стр. 3
- Возможно, нажаты какие-либо кнопки на пульте дистанционного управления других электроприборов?

Симптом	Объяснение и точки проверки
Не охлаждает и не греет	
Недостаточное охлаждение или обогрев помещения.	<ul> <li>Проверьте, правильно ли задана температура. Стр. 4</li> <li>Проверьте, правильно ли установлен вентилятор. Увеличьте скорость вентилятора.</li> <li>Проверьте, чистый ли фильтр. Стр. 6</li> <li>Проверьте, чистый ли вентилятор или теплообменник внутреннего прибора. Стр. 6</li> <li>Возможно, заблокировано воздухозаборное или воздуховыпускное отверстие внутреннего или наружного прибора?</li> <li>Возможно, открыто окно или дверь?</li> </ul>
Помещение охлаждается недостаточно.	<ul> <li>При использовании в помещении вентилятора или газовой плиты нагрузка на кондиционер, работающий в режиме охлаждения, возрастает, в результате чего эффективность охлаждения снижается.</li> <li>При высокой температуре наружного воздуха эффективность охлаждения может быть недостаточной.</li> </ul>
Помещение обогревается недостаточно.	• При низкой температуре наружного воздуха эффективность обогрева может снизиться.
При работе в режиме обогрева воздух выдувается не сразу.	• Подождите, пока прибор готовится к выду- ванию теплого воздуха.
Поток воздуха	
Воздух, выходящий из внутреннего прибора, имеет специфический запах.	<ul> <li>Проверьте, чистый ли фильтр. Стр. 6</li> <li>Проверьте, чистый ли вентилятор или теплообменник внутреннего прибора. Стр. 6</li> <li>Прибор всасывает запахи стен, ковра, мебели, ткани и выдувает их вместе с воздухом.</li> </ul>
Звук	
Слышно потрескивание.	<ul> <li>Данный звук возникает при расшире- нии/сжатии впускной решетки и пр. из-за изменения температуры.</li> </ul>
Слышен булькающий звук.	<ul> <li>Этот звук слышен, когда наружный воздух всасывается из дренажного шланга при включении вытяжного устройства или вентилятора, что и вызывает выброс струи воды из дренажного шланга.</li> <li>Этот звук также слышен при сильном ветре, когда наружный воздух с силой проникает в дренажный шланг.</li> </ul>
При выключении режима ОСУШЕНИЕ/СУШКА из внутреннего прибора раздается булькающий звук.	• Это звук отводимой воды, которая проходит обратно по дренажному трубопроводу на потолке.
Из внутреннего прибора слышен механический звук.	• Этот звук появляется при включении/вы- ключении вентилятора или компрессора.
Слышен звук текущей воды.	<ul> <li>Это звук водяного хладагента или водя- ного конденсата, протекающего по трубам прибора.</li> </ul>
Иногда слышен шипящий звук.	• Этот звук слышен при изменении потока хладагента внутри прибора.
Из внутреннего прибора раздается звук работающего двигателя и звук бурления.	<ul> <li>Это звук конденсирующейся воды при работе режима ОХЛАЖДЕНИЕ/СУШКА, ко- торая отводится из внутреннего прибора.</li> <li>Звук отводимой воды также возможен во внутренних блоках, которые не работают. (Звук автоматически исчезнет. Пожалуйс- та, подождите.)</li> </ul>

### В следующих случаях необходимо остановить работу кондиционера и обратиться к своему дилеру. • Если из внутреннего прибора просачивается вода.

- Если мигает верхняя индикаторная лампочка работы.
- Если часто срабатывает прерыватель тока в сети.
- Сигнал с пульта дистанционного управления не принимается в помещении, где установлены люминесцентные лампы, ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫ-КЛЮЧЕНИЕ которых производится с помощью электронного устройства (люминесцентные лампы инверторного типа и т.д.).
- При работе кондиционера воздуха возникают помехи при приеме радио- или телевещания. Для нормального приема теле- и радиовещания может потребоваться усилитель.
- При поступлении необычного звука.

# КОГДА ВЫ НЕ СОБИРАЕТЕСЬ ПОЛЬ-ЗОВАТЬСЯ КОНДИЦИОНЕРОМ ДЛИ-ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ



В режиме COOL вручную установите самую высокую температуру и дайте ему поработать в течение 3-4 часов. Стр. 4

При этом внутренние части прибора просушатся.





Нажмите (Ф), чтобы остановить операцию.



Выключите прерыватель тока в сети и/или отсоедините вилку шнура питания от розетки.



Выньте все батарейки из пульта дистанционного

### При повторном использовании кондиционера воздуха:



Очистите воздушный фильтр. Стр. 6





Убедитесь в том, что воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия внутреннего/наружного приборов не заблокированы.




Проверьте правильность подключения заземления.

### **/**LECTO УСТАНОВКИ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

### Место установки

Следует избегать установки кондиционера воздуха в следующих местах.

- В местах. где много машинного масла.
- В местах, где много соли, например, на морском побережье.
- В местах образования сероводородного газа, например, рядом с горячим природным источником
- В местах выброса нефтепродуктов или в местах с обильными нефтяными испарениями.
- В местах с наличием высокочастотного или беспроводного оборудования.
- В местах блокировки воздуха наружного прибора.
- В местах, где звук от выполнения операции или воздух наружного прибора не доносится до соседнего дома.



### Электромонтажные работы

- Обеспечьте отдельный контур сети для питания кондиционера.
- Обязательно соблюдайте допустимую мощность прерывателя тока в

При возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к своему дилеру

## КНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Комплект		-	-	_	-	-	_
Модель	Внутренний		MLZ-KA25VA		MLZ-KA35VA		MLZ-KA50VA	
	Наружный		_		_		_	
Функция		Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	
Электропитание			~ /N, 230 B, 50 Гц					
Мощность кВт						_		
Мощность на входе	<b>}</b>	кВт 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040				0,040		
Macca	Внутренний	КГ	15					
Код ІР	Внутренний		IP20					
Разрешенное максималь-	Низ. давл.	МПа	1,64			64		
ное рабочее давление Выс. давл. МПа		4,15						
Уровень шума	Внутренний (высокий/ средний/низкий)	дБ(А)	35/32/29	36/32/28	37/34/31	38/35/31	43/38/34	43/39/34

### Гарантированный рабочий диапазон

			F	Наружный (MXZ	<u>z</u> )
Модель		Внутренний	8A140VA	5A100VA 4A80VA	4A71VA 3A54VA 2A52VA 2A40VA
Охлаж-	Верхний	32°C DB	46°C DB	43°C DB	46°C DB
	предел	23°C WB	—	—	—
дение	Нижний предел	21°C DB 15°C WB	-5°C DB —	-10°C DB	-10°C DB
Обог-	Верхний	27°C DB	21°C DB	24°C DB	24°C DB
	предел	—	15°C WB	18°C WB	18°C WB
рев	Нижний	20°C DB	-10°C DB	-15°C DB	-10°C DB
	предел	—	-11°C WB	-16°C WB	-11°C WB

### Примечание:

1. Расчетные условия эксплуатации

Охлаждение — Внутренний: 27°C DB, 19°C WB Наружный: 35°C DB

Внутренний: 20°C DB Обогрев — 7°C DB, 6°C WB Наружный:

2. Данная модель внутреннего прибора предназначена только для мультисистемного кондиционера.

По вопросам технических характеристик мультисистемной модели обратитесь к своему дилеру и/или см. каталог.

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and light-industrial environment.

The product at hand is based on the following EU regulations:

- Low Voltage Directive 73/23/ EECElectromagnetic Compatibility Directive 89/336/ EEC